


क्याधील सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०  
जौनपुर

भवन सम्बंधी प्रमाण-पत्र

पत्रांक 42/1.डी

दिनांक 27-02-2020

प्रमाणित किया जाता है कि होली चाईल्ड एकेडमी रुहट्टा उमरपुर, जौनपुर भवन के संलग्न फोटोग्राफ के अनुसार वर्तमान में निर्मित कक्ष नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के प्राविधानिक भूकम्परोधी मानक के अनुसार निर्मित है।

  
सहायक अभियन्ता  
प्रा० खण्ड, लो०नि०वि०  
जौनपुर।

  
Principal  
Holy Child Academy Sr. Sec. School  
Ruhatta, Jaunpur

  
Manager  
Holy Child Academy Sr. Sec. School  
Ruhatta, Jaunpur

Affiliation No. 2131914



# HOLY CHILD ACADEMY

School Code : 55325

*Sr. Sec. School (10+2)*  
*Affiliated to CBSE, New Delhi*  
**Ruhatta, Umarpur, Jaunpur (U.P.)- 222002**

website : [www.hcajaunpur.com](http://www.hcajaunpur.com)  
email : [hcajaunpur@gmail.com](mailto:hcajaunpur@gmail.com)

Phone : 9532975932  
8858824974



Seen.

*Ran*  
2010/2

सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०  
जाँनपुर

*N Singh*

Principal  
Holy Child Academy Sr. Sec. School  
Ruhatta, Jaunpur

*A Singh*

Manager  
Holy Child Academy Sr. Sec. School  
Ruhatta, Jaunpur

विद्यालय का नाम: डोबी-नाइलड स्वेडमी, रुहट्टा, उमरपुर, जौनपुर  
 प्लॉक: 42/181 दिनांक 27-02-2020 का संलग्नक

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट  
 सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 विद्यालय (कक्षा-6से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	हाँ
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी0) है?	7200 वर्गमी0
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक से पार्किंग तो नहीं है?	हाँ/नहीं
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि गर्मी एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी0 है?	9.00 मी0
9	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेंट मसाले से बनी है?	हाँ
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में ऊँक है?	नहीं
12	क्या कक्षा की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (छोटे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है?	3.60 मी0
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है?	6.00MX4.5M.
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ/नहीं
15	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16	क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम माप (ऊँचाई 1.0 मी0 लंबाई 2.0 मी0) है?	1.10X2.10 M.


*Subodh*  
 सहायक अभियन्ता  
 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०  
 जौनपुर

*N Singh*  
 Principal  
 Holy Child Academy Sr. Sec. School  
 Ruhatta, Jaunpur

*A Singh*  
 Manager  
 Holy Child Academy Sr. Sec. School  
 Ruhatta, Jaunpur



17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हां
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हां
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हां
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हां
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हां
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First aid Box) स्थापित है?	हां

  
 सहायक अभियन्ता  
 प्रान्तीय खाण्ड, लो०नि०वि०  
 जौनपुर

  
 Principal  
 Holy Child Academy Sr. Sec. School  
 Ruhatta, Jaunpur

  
 Manager  
 Holy Child Academy Sr. Sec. School  
 Ruhatta, Jaunpur